

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, бордюры между дорогами (пешеходной и проезжей)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К, О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

На территории объекта: необходимо установить знак доступности учреждения, информационный стенд, установить указатели направления движения.

Входы в здание: установить рельефные тактильные полосы, предусмотреть желтую контрастную окраску ступеней, восстановить ступени на одном из крылец, предусмотреть на них нескользкое покрытие, установить горизонтальное завершение поручня с нетравмирующим окончанием, установить двери, отвечающие нормативным требованиям, предусмотреть яркую контрастную маркировку на дверях.

Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): установить предупреждающие указатели, предусмотреть рельефную тактильную полосу перед маршем вверх и вниз, предусмотреть поручни по обеим сторонам лестницы, установить бортики на боковых краях ступеней.